



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **28.2.18**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Bahnhofstraße

Einsatzbeginn 22:46 **Einsatzende** 23:40

Kirchlengern-Mitte

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache unbekannt

Verletzte keine

Einsatzablauf Aus unbekanntem Gründen hat ein Rauchmelder in einem Pumpenraum angeschlagen. Der Raum wurde kontrolliert und kein Feuer festgestellt. Die Anlage wurde wieder zurück gestellt und an den Betreiber übergeben.