



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **8.3.18**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** Ravensberger Straße

**Einsatzbeginn** 13:36 **Einsatzende** 14:36

**Kirchlengern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	--

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--

**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft  
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** Defekt an einem Kompressor

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch einen Defekt an einem Kompressor wurde Staub aufgewirbelt der ein Rauchererkennungselement ausgelöst hat. Die Brandmeldeanlage wurde zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.