



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **3.5.18**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** In der Mark

**Einsatzbeginn** 19:17 **Einsatzende** 20:17

**Kirchlengern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

**Kirchlengern**

 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
--	---	---	--

**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	
---	--	---	--

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** Rauch aus einem Räucherofen

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch das Öffnen eines Räucherofens drang Rauch aus und alarmierte durch einen Rauchmelder die Brandmeldeanlage. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und im Anschluss wurde die Brandmeldeanlage wieder zurück gesetzt.