



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **27.5.18**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Hamerkampstr.

Einsatzbeginn 22:09 **Einsatzende** 23:10

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	
--	---	--	--

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

Sonstige Einheiten Wache Bünde

Einsatzmittel keine

Ursache angebranntes Essen

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch angebranntes Essen hat ein Rauchmelder ausgelöst. Das Essen wurde aus dem Haus gebracht und der Bereich natürlich belüftet. Anschließend wurde die Anlage wieder in den Ruhezustand versetzt.