



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **19.6.18**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage ausgelöst





**Einsatzort** In der Mark

**Einsatzbeginn** 08:31 **Einsatzende** 09:31

**Kirchlengern-Mitte**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br><input checked="" type="checkbox"/> HLF 20 | <br><input type="checkbox"/> LF 10 | <br><input checked="" type="checkbox"/> MTF | <br><input checked="" type="checkbox"/> ELW1 |
|---|---|---|---|

**Kirchlengern**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br><input type="checkbox"/> LF 10 | <br><input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000 | <br><input type="checkbox"/> MTF | <br><input type="checkbox"/> Boot |
|---|---|--|--|

**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><input type="checkbox"/> HLF 20 | <br><input type="checkbox"/> LF 10 | <br><input type="checkbox"/> MTF |
|---|--|---|

**Südlengern**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <br><input type="checkbox"/> HLF 20 | <br><input type="checkbox"/> LF 10 | <br><input type="checkbox"/> MTF | <br><input type="checkbox"/> Anhänger |
|--|---|--|--|

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

|  |
|--|
| <br><input type="checkbox"/> HLF 20 |
|--|

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** Wasserdampf

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Auf Grund von Wasserdampf aus einem Backofen hat ein Raucherkenntnisgelemt der Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Gebäude wurde kontrolliert und die Anlage in den Ruhezustand zurück gesetzt.