



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **25.7.18**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen

**Einsatzort** Industriestraße

**Einsatzbeginn** 19:47 **Einsatzende** 20:40

**Kirchlengern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** defekter Druckluftschlauch

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch einen defekten Druckluftschlauch wurde Staub aufgewirbelt und eine Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Gebäude wurde noch weiter kontrolliert jedoch ohne weitere Ergebnisse.