



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 4/12/18

Alarmstichwort Unklare Rauchentwicklung in Gebäude

Einsatzort Stiftstraße

Einsatzbeginn 0:21 **Einsatzende** 1:45

Kirchlengern-Mitte



HLF20 ausgerückt



LF10 ausgerückt



MTF ausgerückt



ELW1 ausgerückt

Kirchlengern



LF10



TLF3000



MTF



Boot

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft



HLF20 ausgerückt



LF10 ausgerückt



MTF

Südlengern



HLF20



LF10



MTF



Anhänger

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich



HLF20

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel

Atemschutz, Wärmebildkamera, Löschangriff

Ursache

Trocknungsarbeiten

Verletzte

Einsatzablauf

In einem Keller ist es nach Trocknungsarbeiten zu eine Rauchentwicklung im Mauerwerk gekommen. Wir kontrollierten die Bohrungen und kühlten diese mit Wasser